



PRESTATIEVERKLARING

DoP 0359-CPR-00186





36 Brookside Road, Havant,
Hampshire, PO9 1JR, UK.

Tel: +44 (0)23 9249 2412
Fax: +44 (0)23 9249 2754

Email: sales@apollo-fire.co.uk
Web: www.apollo-fire.co.uk



Bouwproductenverordening: 305/2011

PRESTATIEVERKLARING Nr. 0359-CPR-00186

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

58200-951

2. Type-, partij- of serienummer, of een ander element ter identificatie van het bouw materiaal als vereist onder artikel 11(4) van de bouwproductenverordening:

58200-951 Analoge adresseerbare waterbestendige handbrandmelder met isolator

Ieder product is voorzien van een label met een code voor de productiedatum en een nummer voor de bouwnorm

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie als bepaald door de fabrikant:

Branddetectie- en brandalarmsystemen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant als vereist door artikel 11(5):

**Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de geautoriseerde vertegenwoordiger, wiens mandaat de taken omvat als gespecificeerd in artikel 12(2):

**Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR**

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct als uiteengezet in de bouwproductenverordening, annex V:

Systeem 1

7. In het geval de prestatieverklaring een bouwproduct betreft, gedekt door een geharmoniseerde norm:

Intertek Testing & Certification Limited (algemene instantie 0359) was verantwoordelijk voor de uitvoering van het typeonderzoek van het product, de initiële inspectie van de productievestiging en in de fabriek uitgevoerde productiecontrole onder permanent toezicht, de beoordeling en de evaluatie van de in de fabriek uitgevoerde productiecontrole onder systeem 1 en heeft het volgende Certificaat van prestatiebestendigheid afgegeven:

0359-CPR-00186

8. In het geval de prestatieverklaring een bouwproduct betreft waarvoor een Europese technische beoordeling is uitgegeven:

Niet van toepassing

A HALMA COMPANY



Apollo Fire Detectors Ltd. Registered in England No. 1483208
Registered Office: 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR
VAT Registration No. GB339 055354



9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Norm EN54-11:2001 + A1:2005	Prestatie
Nominale activering/Gevoeligheid en prestaties bij brand	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	Voldoet
Operationele betrouwbaarheid	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: temperatuurbestendigheid	5.7, 5.8*, 5.9	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid	5.14 tot 5.17	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	5.10, 5.11*, 5.12, 5.19*	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	5.11, 5.13	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	5.6, 5.18†	Voldoet
5.8* Alleen buitenapparatuur 5.11*, 5.19* Alleen buitenapparatuur 5.18† Alleen apparatuur met actieve elektronische componenten		

Essentiële kenmerken	Norm EN54-17:2005	Prestatie
Prestaties bij brand	5.2	Voldoet
Operationele betrouwbaarheid	4	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: temperatuurbestendigheid	5.4, 5.5	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid	5.9 tot 5.12	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	5.6, 5.7	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	5.8	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	5.3, 5.13	Voldoet
1) Aannemende dat de effecten van de brand verantwoordelijk zijn voor een kortsluiting in het transmissiepad dat door deze apparatuur wordt beschermd.		





De prestaties van het boven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de prestaties en essentiële kenmerken als aangegeven in dit certificaat. De prestatieverklaring is uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van Apollo Fire Detectors Limited.

Ondertekend voor en namens Apollo Fire Detectors Limited door:

Dhr. Steve Brown
Algemeen directeur

Plaats en datum van afgifte: Havant – **16 november 2015**



Product varianten en componenten

Hertek artikel nr.	Omschrijving
BIM410	Discovery Handbrandmelder /ISO /IP67

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495-851327
E hertek@hertek.nl
I www.hertek.nl

Hertek GmbH
Lessingstraße 16
16356 Ahrensfelde
T +49 (0)30-936688950
E info@hertek.de
I www.hertek.de

BDP103.01
24-12-2015

