



 *Prestatieverklaring*

DoP 2531-CPR-CSP10950





**Bouwproductenverordening:
EU (No) 305/2011**

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014 van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011.



PRESTATIEVERKLARING

No. 2531-CPR-CSP10950

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**

Model nummer en omschrijving:

FL5100-600 Soteria Dimension Analoge adresseerbare optische rookmelder

Toegestane accessoires:

FL5000-200 Soteria Dimension Inbouwdoos

Geharmoniseerde product type(n):

Rookmelders – Puntmelders
Kortsluit-isolatoren

2. **Beoogd gebruik:**

Branddetectie en brandalarmsystemen

3. **Fabrikant:**

Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, United Kingdom

4. **Gemachtigde:**

n.v.t.

5. **Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

System 1

6a. **Geharmoniseerde normen:**

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-17:2005

6b. **Keurende instantie:**

DBI Certification A/S (Notified Body 2531)

A HALMA COMPANY



Apollo Fire Detectors Limited

36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UK
t +44 (0)23 9249 2912 f +44 (0)23 9249 2754 e sales@apollo-fire.co.uk

www.apollo-fire.co.uk

Apollo Fire Detectors Ltd. Registered in England No. 1483208
Registered Office: 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR VAT Registration No. GB 339 0553 54



7. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Standaard EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	Prestatie
Nominale activeringscondities / gevoeligheid. Vertraging in de prestaties (responstijd) en Prestaties bij brand	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	Voldoet
Operationele betrouwbaarheid	4.2 tot 4.7, 4.9 tot 4.11	Voldoet
Tolerantie voedingsspanning	5.5	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en vertraging in de respons: temperatuurbestendigheid	5.8, 5.9	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: vibratiebestendigheid	5.13 tot 5.16	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: vochtbestendigheid	5.10, 5.11	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: corrosiebestendigheid	5.12	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: elektrische stabiliteit	5.17	Voldoet

Essentiële kenmerken	Standaard EN 54-17:2005	Prestatie
Prestaties bij brand	5.2 1)	Voldoet
Operationele betrouwbaarheid	4	Voldoet
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en vertraging in de respons: temperatuurbestendigheid	5.4, 5.5	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: vibratiebestendigheid	5.9 tot 5.12	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: vochtbestendigheid	5.6, 5.7	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: corrosiebestendigheid	5.8	Voldoet
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid: elektrische stabiliteit	5.3, 5.13	Voldoet
1) Dit veronderstelt dat het effect van de brand een kortsluiting in het transmissiepad tot gevolg heeft dat door deze apparaten wordt beschermd		

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de prestaties en essentiële kenmerken als aangegeven in dit certificaat. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de hierboven aangegeven fabrikant





8. **Online inzage**

Dit document kan online ingezien worden op www.hertek.nl

Ondertekend voor en namens Apollo Fire Detectors Limited door:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Westhead".

Dhr. Karl Westhead
Technisch Directeur

Plaats en datum van uitgave: Havant - 17 maart 2020

(v2)



Productvarianten en componenten

Hertek artikel nr.	Omschrijving
BIM820	Soteria Dimension optische melder

Oplossingen



Voordelen



Expert in veiligheid, welzijn, continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen

Hertek
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 58 41 11
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl