



*Prestatieverklaring*

*Leistungserklärung*

**DoP 106/2017**



## Declaration of performance

№ 106/2017

According to Construction Products Regulation EU № 305/2011

1. *Unique identification code of the product-type:*

**Expera WP HMi**

2. *Type Number:*

**Expera WP HMi**

*Description:* **Intelligent analogue addressable fire alarm manual call point with built-in isolator module with degree of protection IP67**

3. *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer*

**Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings**

4. *Manufacturer*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Trading Company*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *System of assessment*

**System 1**

7. *Notified Body*

**EVPU a.s.  
19 Trencianska Str.  
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

*Notified Body Number* **1293**

*Performed* **the prescribed tests and evaluation of factory production control according to system 1 and issued the following certificate**

*EC Certificate Number* **1293- CPR-0538 Rev.1**

8. *No European Technical Assessment has been issued for this product.*

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-11:2001/A1:2005
Nominal activation conditions/sensitivity and performance under fire conditions	Pass	54.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Operational reliability	Pass	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	5.7, 5.9
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	5.14 to 5.17
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	5.10, 5.12, 5.19
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	5.11, 5.13

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-17:2005+AC:2007
Performance under fire conditions	Pass	5.2
Operational reliability	Pass	4
Durability of operational reliability and response delay: temperature resistance	Pass	5.4, 5.5
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	5.6, 5.7
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance	Pass	5.9 to 5.12
Durability of operational reliability: corrosion resistance	Pass	5.8
Durability of operational reliability: electrical stability	Pass	5.3, 5.13

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.



Signed for and on behalf of the manufacturer by:

1407 Sofia,  
14A, Srebarna Str.  
05.09.2017

Yuliy Iliev  
Quality Manager



# Prestatieverklaring Prestatieverklaring

№ 106/2017

Overeenkomstig de bouwproductenverordening EU № 305/2011

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*

**Expera WP HMI**

2. *Type Nummer:*

**Expera WP HMI**

*Omschrijving:* **Intelligente analoge adresseerbare handbrandmelder met geïntegreerde kortsluitisolator, met beschermingsgraad IP67**

3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie als bepaald door de fabrikant:*

**Branddetectie- en brandmeldsystemen geïnstalleerd in en om gebouwen**

4. *Fabrikant*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Gemachtigde*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*

**Systeem 1**

7. *Aangemelde Instantie*

**EVPU a.s.  
19 Trencianska Str.  
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

*Aangemelde Instantie Nummer* **1293**

*Uitgevoerd* **de voorgeschreven testen, de evaluatie van de productiecontrole volgens systeem 1 en het volgende certificaat afgegeven**

*EC Certificaat Nummer* **1293- CPR-0538 Rev.1**

8. *Er is geen Europese technische beoordeling afgegeven voor dit product.*

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm EN54-11:2001 + A1:2005
Nominale activering/Gevoeligheid en prestaties bij brand	Voldoet	54.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: temperatuurbestendigheid	Voldoet	5.7, 5.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid	Voldoet	5.14 tot 5.17
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	Voldoet	5.10, 5.12, 5.19
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	Voldoet	5.11, 5.13

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm EN54-17:2005 + AC:2007
Prestaties bij brand	Voldoet	5.2
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en: temperatuurbestendigheid	Voldoet	5.4, 5.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	Voldoet	5.6, 5.7
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: schok- en trillingsbestendigheid.	Voldoet	5.9 tot 5.12
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	Voldoet	5.8
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	Voldoet	5.3, 5.13

10. De prestaties van het, in de punten 1 en 2, genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 9 aangegeven prestaties en essentiële kenmerken.

Deze prestatieverklaring is uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de onder punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

1407 Sofia,  
14A, Srebarna Str.  
05.09.2017

Yuliy Iliev  
Quality Manager

## Productvarianten en componenten

Hertek artikel nr.	Omschrijving
ELS012	Expera WP HMi

# Leistungserklärung

№106/2017

In Übereinstimmung mit der Bauprodukteverordnung EU № 305/2011

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

**Expera WP HMi**

2. *Typennummer:*

**Expera WP HMi**

*Typenbeschreibung:*

**Intelligenter, analogadressierbarer Handmelder mit integriertem Kurschlussisolator und Schutzgrad IP67**

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

**Brandmelde- und Feueralarmsysteme, die in und um Gebäuden installiert werden**

4. *Hersteller und Kontaktanschrift*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Name und Anschrift des Bevollmächtigten*

**Teletek Electronics JSC  
14A Srebarna Str.  
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*

**System 1**

7. *Benannte Stelle*

**EVPU a.s.  
19 Trencianska Str.  
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

*Nummer der benannten Stelle*                      **1293**

*Durchführung der vorgeschriebenen Tests, Bewertung der Produktionskontrolle nach System 1 und die Ausstellung des Konformitätszertifikats / Leistungsbeständigkeitszertifikat*

*EG-Zertifikatsnummer*                      **1293- CPR-0538 Rev.1**

8. *Für dieses Produkt wurde keine europäische technische Bewertung erteilt.*



Wesentliche Merkmale	Prestatie	Harmonisierte Norm EN54-11:2001 + A1:2005
Ansprechverhalten/Empfindlichkeit. Ansprechverzögerung und Leistungsfähigkeit im Brandfall	bestanden	54.3.2, 4.4, 4.7.1 ,4.7.4, 5.2, 5.3
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	bestanden	5.7, 5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Schwingsfestigkeit	bestanden	5.14 tot 5.17
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Feuchtebeständigkeit	bestanden	5.10, 5.12, 5.19
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Korrosionsbeständigkeit	bestanden	5.11, 5.13

### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm EN54-17:2005 + AC:2007
Leistungsfähigkeit im Brandfall	bestanden	5.2
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	bestanden	5.4, 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Feuchtebeständigkeit	bestanden	5.6, 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Schwingsfestigkeit.	bestanden	5.9 tot 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Korrosionsbeständigkeit	bestanden	5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: elektrische Stabilität	bestanden	5.3, 5.13

10. Die Leistung, des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung der in Punkt 9 angegebenen Merkmalen.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers herausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

1407 Sofia,  
14A, Srebarna Str.  
05.09.2017

Yuliy Iliev  
Quality Manager

## Produktvarianten und Komponenten

Hertek artikel nr.	Bezeichnung
ELS012	Expera WP HMi





**Hertek**

Copernicusstraat 8  
6003 DE Weert  
**T** +31 (0)495 58 41 11  
**E** [info@hertek.nl](mailto:info@hertek.nl)  
**I** [www.hertek.nl](http://www.hertek.nl)

**Hertek GmbH**

Landsberger Straße 240  
12623 Berlin  
**T** +49 (0)30 93 66 88 950  
**E** [info@hertek.de](mailto:info@hertek.de)  
**I** [www.hertek.de](http://www.hertek.de)