



Prestatieverklaring

Leistungserklärung

DoP 94/2017



Declaration of performance

№ 94/2017

According to Construction Products Regulation EU № 305/2011

1. *Unique identification code of the product-type:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

2. *Type Number:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

Description:

Addressable fire alarm control panel

3. *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer*

Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings

4. *Manufacturer*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Trading Company*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *System of assessment*

System 1

7. *Notified Body*

**EVPU a.s.
19 Trencianska Str.
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

Notified Body Number

1293

Performed **the prescribed tests and evaluation of factory production control according to system 1 and issued the following certificate**

EC Certificate Number

1293- CPR-0560

8. *No European Technical Assessment has been issued for this product.*

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Performance under fire conditions	Pass	4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Pass	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Pass	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	15.4
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	15.8-15.13
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	15.5, 15.14

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Performance of power supply	Pass	4, 5, 6
Operational reliability	Pass	4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	9.5
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	9.9-9.13
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	9.6, 9.14

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

1407 Sofia,
14A, Srebarna Str.
13.09.2017

Yuliy Iliev
Quality Manager



Prestatieverklaring

№ 94/2017

Overeenkomstig de bouwproductenverordening EU № 305/2011

1. *Unieke identificatiecode van het producttype:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

2. *Type Nummer:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

Omschrijving:

Adresseerbare brandmeldcentrale

3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie als bepaald door de fabrikant:*

Branddetectie- en brandmeldsystemen geïnstalleerd in en om gebouwen

4. *Fabrikant*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Gemachtigde*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*

Systeem 1

7. *Aangemelde Instantie*

**EVPU a.s.
19 Trencianska Str.
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

Aangemelde Instantie Nummer **1293**

Uitgevoerd **de voorgeschreven testen, de evaluatie van de productiecontrole volgens systeem 1 en het volgende certificaat afgegeven**

EC Certificaat Nummer **1293-CPR-0560**

8. *Er is geen Europese technische beoordeling afgegeven voor dit product.*

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm EN54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Prestaties bij brand	Voldoet	4,5,7
Vertraging (responsetijd bij brandmelding)	Voldoet	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: temperatuurbestendigheid	Voldoet	15.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid	Voldoet	15.6, 15.7, 15.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	Voldoet	15.8 - 15.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	Voldoet	15.5, 15.14

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Prestaties voeding	Voldoet	4, 5, 6
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	4, 5, 6, 7, 8
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: temperatuurbestendigheid	Voldoet	9.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid.	Voldoet	9.7, 9.8, 9.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	Voldoet	9.9-9.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	Voldoet	9.6, 9.14

10. De prestaties van het, in de punten 1 en 2, genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 9 aangegeven prestaties en essentiële kenmerken.

Deze prestatieverklaring is uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de onder punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

1407 Sofia,
14A, Srebarna Str.
13.09.2017

Yuliy Iliev
Quality Manager

Productvarianten en componenten

Hertek artikel nr.	Omschrijving
ELS001NL	Expera BMC-NL

Leistungserklärung

№ 94/2017

In Übereinstimmung mit der Bauprodukteverordnung EU № 305/2011

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

2. *Typennummer:*

Expera BMC-NL, Expera BMC-DE

Typenbeschreibung: **Adressierbare Brandmeldezentrale**

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

Brandmelde- und Feueralarmsysteme, die in und um Gebäuden installiert werden

4. *Hersteller und Kontaktanschrift*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

5. *Name und Anschrift des Bevollmächtigten*

**Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria**

6. *System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*

System 1

7. *Benannte Stelle*

**EVPU a.s.
19 Trencianska Str.
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

Nummer der benannten Stelle **1293**

Durchführung der vorgeschriebenen Tests, Bewertung der Produktionskontrolle nach System 1 und die Ausstellung des Konformitätszertifikats / Leistungsbeständigkeitszertifikat

EG-Zertifikatsnummer **1293-CPR-0560**

8. *Für dieses Produkt wurde keine europäische technische Bewertung erteilt.*

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm EN54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Leistungsfähigkeit im Brandfall	bestanden	4,5,7
Vertraging (responsetijd bij brandmelding) Ansprechverzögerung (Reaktionszeit im Brandfall)	bestanden	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	bestanden	15.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Schwingsfestigkeit	bestanden	15.6, 15.7, 15.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: elektrische Stabilität	bestanden	15.8 - 15.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Feuchtebeständigkeit	bestanden	15.5, 15.14

Wesentliche Merkmale	Prestatie	Harmonisierte Norm EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Betriebszuverlässigkeit Spannungsversorgung	bestanden	4, 5, 6
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	4, 5, 6, 7, 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	bestanden	9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Schwingsfestigkeit.	bestanden	9.7, 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: elektrische Stabilität	bestanden	9.9-9.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Feuchtebeständigkeit	bestanden	9.6, 9.14

10. Die Leistung, des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung der in Punkt 9 angegebenen Merkmalen.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers herausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

1407 Sofia,
14A, Srebarna Str.
13.09.2017

Yuliy Iliev
Quality Manager

Produktvarianten und Komponenten

Hertek artikel nr.	Bezeichnung
ELS001DE	Expera BMC-DE



Hertek

Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 58 41 11
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl

Hertek GmbH

Landsberger Straße 240
12623 Berlin
T +49 (0)30 93 66 88 950
E info@hertek.de
I www.hertek.de